



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: "info@dpss.gov.ua"

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 12 » 10 2020 року

№ 12.2-18-1/23576

Об'єкт експертизи: Плити мінераловатні теплозвукоізоляційні

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 23.9-43338593-001:2020 «ПЛИТИ МІНЕРАЛОВАТНІ
ТЕПЛОЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 23.99.19-30.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи нормативно-технічна документація для виробництва плит мінераловатних теплозвукоізоляційних для теплової та звукової ізоляції будівельних конструкцій житлових, громадських і виробничих будівель та споруд в якості середнього шару за умови повної ізоляції від внутрішніх приміщень, як теплозвукоізоляційного шару при влаштуванні фасадних конструкцій, а також для теплоізоляції промислового обладнання з температурою застосування від мінус 60°C до плюс 250°C; оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник ТОВ «НОВОТЕРМ», Україна, 61071, м. Харків, Карачівське шосе, буд 44, код за ЄДРПОУ 43338593. Адреса виробництва: Україна, 61071, м. Харків, Карачівське шосе, буд 44

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «НОВОТЕРМ», Україна, 61071, м. Харків, Карачівське шосе, буд 44, код за ЄДРПОУ 43338593

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не перевищувала 1 бал; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК мг/м³: формальдегіду - 0,003; фенолу - 0,003; етилбензолу - 0,02; етилацетату - 0,1; бутилацетату - 0,1; сумарна питома ефективна активність природних радіонуклідів не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см² відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-

2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619), НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Плити мінераловатні теплозвукоізоляційні

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.
Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний на термін дії ТУ У 23.9-43338593-001:2020 «ПЛИТИ МІНЕРАЛОВАТНІ ТЕПЛОЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 6431 від 17.09.2020 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Handwritten signature or mark.